



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЛИНСКИЙ РАЙОН»
«АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «05» 12 2016г.

№ 146

сел. Вачи

Об утверждении инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта

Во исполнение предписания управления надзорной деятельности РД №30/1/1 от 24 ноября 2016 года «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара» администрация Кулинского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить инструкцию о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта, согласно приложению №1.
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации Кулинского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
муниципального района



С.Г. Сулейманов

Приложение
Утверждена постановлением
главы администрации
Кулинского муниципального района
№ 146 « 05 » 12 2016 г

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке действий дежурного обслуживающего персонала при поступлении сигнала о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта

1. При получении сигнала «Пожарная Тревога» дежурный или другое лицо, принявшее сигнал от приемно-контрольного прибора или щита сигнализации и управления **ОБЯЗАНЫ:**

1.1. Определить местонахождение сработавшего извещателя или оросителя по схеме трассировки шлейфов сигнализации или схеме сети установок пожаротушения и осуществить сброс сигнала.

1.2. Немедленно сообщить о поступившем сигнале в пожарную охрану по телефону «001» либо «010» с сотового телефона, указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение.

1.3. Лично или через дежурных (ответственных лиц) выяснить на месте обстоятельства срабатывания извещателя или оросителя (пожар, ложное срабатывание, отключение электроэнергии и т.п.) и сообщить о срабатывании оперативному дежурному ЕДДС по телефону 2-12-12 или 112.

2. При ПОЖАРЕ:

2.1. Объявить тревогу для членов добровольной пожарной дружины (при наличии), доложить обстановку главе администрации района.

2.2. Обеспечить (организовать) эвакуацию людей из горящего помещения, соседних с ним помещений (комнат), в которых имеется непосредственная угроза людям в результате воздействия огня и дыма.

2.4. Организовать эвакуацию ценной документации, имущества и др. материальных ценностей из горящих помещений.

2.5. Установить включено ли оборудование систем противопожарной защиты

3. В случае ложного срабатывания пожарной сигнализации или при повреждении шлейфа – отключить данный шлейф соответствующим тумблером,

принять меры к дополнительной охране помещения и сообщить в организацию, осуществляющую плановое техническое обслуживание сигнализации.

4. О поступивших сигналах и принятых по ним мерах оформить запись в специальном журнале.